

Доклад за оценка на съответствие в част „Енергийна ефективност”

Вътрешен ремонт и подобряване енергийната ефективност на сградата на Образцово народно читалище „Просвета – 1908г“, гр. Златоград – етап II

# **"СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ" ЕООД**

## **ДОКЛАД**


**ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕ  
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ  
НА ОБЕКТ:**

**Вътрешен ремонт и подобряване на енергийната  
ефективност на сградата на Образцово народно читалище  
"Просвета - 1908г.", гр. Златоград - етап II**

**ФАЗА: Работен проект**

Утвърдил : .....

/ Цветомир Ботев /





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Агенция за устойчиво енергийно развитие



**У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е**  
**ЗА ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР**

Идентификационен № **00375**  
София 26.02.2014 г.

Настоящото удостоверение се издава на:

**„СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ“ ЕООД**  
(фирма)

със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к.„Надежда 2” бл. 237, вх.А, ап.27

представявана от Цветомир Христофоров Ботев  
(трите имена)

ЕГН \_\_\_\_\_, адрес: \_\_\_\_\_, ул. „Г. Димитров” № 75

БУЛСТАТ/ЕИК: 175224942

имена и ЕГН на физическите лица - персонал:

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Цветомир Христофоров Ботев | ЕГН |
| Гинка Иванова Петрова      | ЕГН |
| Красимир Кирилов Точев     | ЕГН |

в уверение на това, че със Заповед № 375-ВПП-01 на изпълнителния директор на АУЕР от 26.02.2014 г., е вписан(а) в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно чл. 23а, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност.

Дата на издаване: 26.02.2014 г.

Срок на валидност до: **26.02.2017 г.**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:**







Изпълнителен директор  
на Агенция за устойчиво енергийно развитие



### ЗАПОВЕД

№ 375-ВПР-01  
София, 26.02.2014 г.

На основание чл. 54, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 5, ал. 3, т. 1 и т. 13, чл. 23а, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) и чл. 9, ал. 2 от Наредба № РД-16-348/02.04.2009 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, реда за получаване на информация от регистъра, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране (Наредба № РД-16-348/02.04.2009 г.), и във връзка с постъпило искане с вх. № 92-00-539/05.02.2014 г. и писмо с допълнителни документи с вх. № 92-00-539/21.02.2014 г.

### НАРЕЖДАМ

Да се извърши вписване в Регистъра по чл. 23а, ал. 1 от ЗЕЕ и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба № РД-16-348/02.04.2009 г. на **„СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ“ ЕООД**, представлявано от Цветомир Христофоров Ботев, за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

На основание чл. 23а, ал. 3 от ЗЕЕ и чл. 11, ал. 1 от Наредба № РД-16-348/02.04.2009 г. **да се издаде Удостоверение за вписване в регистъра** със срок на валидност 3 години, съгласно чл. 23а, ал. 6 от ЗЕЕ, считано от 26.02.2014 г., по образец - Приложение № 3 от Наредба № РД-16-348/02.04.2009 г.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на АУЕР.

**ИВАЙЛО АЛЕКСИЕВ**  
Изпълнителен директор



*Доклад за оценка на съответствие в част „Енергийна ефективност”*

*Вътрешен ремонт и подобряване енергийната ефективност на сградата на Образцово народно читалище „Просвета – 1908г“, гр.Златоград – етап II*

**Съдържание**

**ДОКЛАД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЕКТ В ЧАСТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ” С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И НАРЕДБА №7 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2004 г. ЗА ТОПЛОСЪХРАНЕНИЕ И ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДИ ( ИЗМ – ДВ , БР. 90 ОТ 2015 г. )**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. ОПИСАНИЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ .....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>2. УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЕКТ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ СЪГЛАСНО ДЕТАЙЛНАТА МЕТОДИКА В ПРИЛОЖЕНИЕ №3 НА НАРЕДБА №7 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2004Г. ( ИЗМ – ДВ БР. 90 / 2015 Г. ) .....</b> | <b>4</b>  |
| 2.1. ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА .....  | 6         |
| 2.2. СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ НА СГРАДАТА .....   | 7         |
| 2.3. ЕНЕРГИЙНИ МОЩНОСТИ И БАЛАНСИ .....   | 12        |
| 2.4. КЛАСИФИКАЦИЯ НА СГРАДАТА.....  | 15        |
| <b>3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....</b>  | <b>16</b> |

*Доклад за оценка на съответствие в част „Енергийна ефективност”*

*Вътрешен ремонт и подобряване енергийната ефективност на сградата на Образцово народно читалище „Просвета – 1908г”, гр.Златоград – етап II*

**ДОКЛАД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЕКТ В ЧАСТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ” С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И НАРЕДБА №7 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2004 г. ЗА ТОПЛОСЪХРАНЕНИЕ И ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДИ ( ИЗМ – ДВ , БР. 90 ОТ 2015 г. )**

**1. ОПИСАНИЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ**

| <b>Проверени елементи в проекта</b>   | <b>Констатации</b>   |
|---|--|
| Обяснителна записка   | Съдържа описание на основанието за изготвяне на част „ Енергийна ефективност”  |
| <b>Технически изчисления</b>  |  |
| Определяне коефициентите на топлопреминаване U на ограждащите елементи и конструкции: | Изчислени са коефициентите на топлопреминаване на ограждащите елементи и конструкции.<br><b>Стойностите им не надвишават максимално допустимите, определени в таблица № 1 , чл. 10, ал. 4 от Наредба 7/2004 (Изм. – ДВ, бр. 90 / 2015 г.) и осигуряват необходимото термично съпротивление на ограждащите елементи</b> |
| Определяне на коефициента на топлинни загуби от топлопреминаване, Nt                  | Изчислен съгласно Наредба 7/2004 (Изм. – ДВ, бр. 90 / 2015 г.)   |